



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.HA65.B.02285/24

Серия **RU** № **0528189**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «ТехБезопасность». Место нахождения (адрес юридического лица): 127486, Россия, город Москва, улица Дегуниная, дом 1, корпус 2, этаж 3, помещение 1, комната 19. Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 301668, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8 пристроенное нежилое здание — пристройка к цеху № 3, 3 этаж, помещение 4 и помещение 10. Регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.11HA65. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице - 10.08.2018. Телефон: +74952081646, адрес электронной почты: teh-bez@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НОРД СЕРВИС».

Основной государственный регистрационный номер 1117746930333. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, город Москва, внутригородская территория города федерального значения Муниципальный округ Рязанский, Рязанский проспект, дом 10, строение 18. Телефон: +74959025098. Адрес электронной почты: moscow.nord.service@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Zhejiang Aoxiang Auto-Control Technology Co., Ltd.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: No.2608, Development Road, Economic Development Area, Ruian, Zhejiang, Китайская Народная Республика.

ПРОДУКЦИЯ

Взрывозащищенные электрические приводы серий AOX-Q, AOX-Q-L, AOX-VR, AOX-M.

Иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, приведены в приложении на бланках №№ 1035633, 1035634.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8501 20 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 1823-НИ-01 от 08.02.2023, № 1823/1-НИ-01 от 21.07.2023, выданного Испытательной лабораторией взрывозащищенного оборудования Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ», регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.21HB54 от 26.03.2018. Акта анализа состояния производства № 1823-АСП от 29.09.2022, выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ТехБезопасность», регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.11HA65 от 10.08.2018, эксперты (эксперты-аудиторы), подписавшие акт анализа состояния производства: Тимасов Игорь Юрьевич, Тараненко Иван Валерьевич. Технической документации изготовителя, приведенной в приложении на бланке № 1035634. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, приведены в приложении бланк № 1035635. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной проверки. Выдан взамен № ЕАЭС RU C-CN.HA65.B.01862/24 от 26.07.2023. Оставшаяся дополнительная информация приведена в приложении бланк № 1035633.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.09.2024 **ПО** 16.02.2028
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Шмелев Антон Андреевич

(Ф.И.О.)

Пономарев Михаил Валерьевич

(Ф.И.О.)

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.НА65.В.02285/24

Серия RU № 1035633

Пономарев Михаил Валерьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HA65.B.02285/24

Серия RU № 1035634

Маркировка взрывозащиты:

АОХ-Q, АОХ-Q-L:
1Ex db IIC T5 Gb
Ex tb IIC T95°C Db

АОХ-VR:
1Ex db IIB T4 Gb
Ex tb IIC T135°C Db
или
1Ex db IIC T4 Gb
Ex tb IIC T135°C Db

АОХ-M:
1Ex db IIC T4 Gb
Ex tb IIC T95°C Db

5. Основные технические данные клапанов

5.1. АОХ-Q:	
5.1.1. Напряжение питания, В	110AC/220AC/380AC/400AC/440AC/24DC
5.1.2. Мощность, Вт	20-180
5.1.3. Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254	IP67
5.1.4. Температура окружающей среды, °C	от минус 40°C до плюс 70°C
5.2. АОХ-Q-L:	
5.2.1. Напряжение питания, В	110AC/220AC/380AC/400AC/440AC/24DC
5.2.2. Мощность, Вт	20-90
5.2.3. Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254	IP67
5.2.4. Температура окружающей среды, °C	от минус 40°C до плюс 70°C
5.3. АОХ-VR:	
5.3.1. Напряжение питания, В	110AC/220AC/380AC/400AC/440AC/24DC
5.3.2. Мощность, Вт	10-90
5.3.3. Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254	IP67
5.3.4. Температура окружающей среды, °C	от минус 40°C до плюс 70°C
5.4. АОХ-M:	
5.4.1. Напряжение питания, В	110AC/220AC/380AC/400AC/440AC/460AC/480AC
5.4.2. Мощность, Вт	400-4000
5.4.3. Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254	IP68 (глубина 2м.; длительность 1 час)
5.4.4. Температура окружающей среды, °C	от минус 40°C до плюс 60°C

6. Техническая документация изготовителя

Руководство по эксплуатации «Взрывозащищенные электрические приводы АОХ-Q» № АОХ-Q-120-001 версия 3 от 26.07.2024 (копия); Руководство по эксплуатации «Взрывозащищенные электрические приводы АОХ-Q-L» № АОХ-Q-L100-001 версия 3 от 26.07.2024 (копия); Руководство по эксплуатации «Взрывозащищенные электрические приводы АОХ-VR» № АОХ-VR-020-001 версия 3 от 26.07.2024 (копия); Описание, руководство по эксплуатации «Многооборотные электрические приводы серия АОХ-M» № АОХ-M-100-001 версия 2 от 16.11.2021 (копия); Чертежи №№ АОХ-Q-120 от 03.12.2021 (копия), АОХ-Q-L300 от 03.12.2021 (копия), VR200-00 от 03.12.2021 (копия), АОХ-M-00 от 03.12.2021 (копия).

При внесении изготовителем в конструкцию и (или) техническую документацию, подтверждающую соответствие оборудования и (или) Ex-компонента требованиям ТР ТС 012/2011, изменений, влияющих на показатели взрывобезопасности оборудования, он должен предоставить в орган по сертификации описание изменений, техническую документацию (чертежи средств обеспечения взрывозащиты) с внесенными изменениями и образец для проведения дополнительных испытаний, если орган по сертификации посчитает недостаточным проведение только экспертизы технической документации с внесенными изменениями для принятия решения о соответствии оборудования и (или) Ex-компонента ТР ТС 012/2011 с внесенными изменениями.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Шмелев Антон Андреевич
(Ф.И.О.)

Пономарев Михаил Валерьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HA65.B.02285/24

Серия **RU** № **1035635**

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Обозначение стандарта, нормативного документа	Наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017)	Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования	стандарт в целом
ГОСТ IEC 60079-1-2013	Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемые оболочки "d"	стандарт в целом
ГОСТ IEC 60079-31-2013	"Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с защитой от воспламенения пыли оболочками "t"	стандарт в целом

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Шмелев Антон Андреевич

(Ф.И.О.)

Пономарев Михаил Валерьевич

(Ф.И.О.)