



ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»

454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 47

ИНН: 7451211335 / КПП: 7449901001

ОГРН: 1047423538315 / ОКПО: 74212539 / ОКВЭД: 28.14

р/сч: 40702810972000000578, в ПАО «Сбербанк» Челябинское отделение № 8597

БИК: 047501602 / кор/сч: 30101810700000000602

## Памятка по возврату продукции на внутризаводское исследование

В случае направления продукции в адрес завода-изготовителя для проведения внутризаводских исследований необходимо осуществить следующие мероприятия:

– шаровой кран LD перевести в положение полностью «Открыто» («Закрыто»), кроме случаев заклинивания. Поворотно-дисковый затвор LD перевести в положение не полного закрытия (недозакрытие 5-10 град);

– закрыть проходные отверстия патрубков шарового крана и проточной части корпуса поворотно-дискового затвора, предотвратив попадание во внутренние полости арматуры загрязнений или инородных элементов, например, обмотать пленкой;

– при наличии на запорной (запорно-регулирующей) арматуре установленного электропривода, либо отдельно лежащего электропривода обеспечить защиту последнего от воздействия атмосферных осадков и иных внешних факторов (включая механические повреждения) в момент хранения и последующей транспортировки;

– приложить к изделию оригиналы или копии следующих документов: карту доставки, заводской паспорт, заполненный акт-претензию.

**ВНИМАНИЕ!!!** В холодный период (при температурах ниже 0°C) перед отправкой шарового крана ранее контактировавшего с жидкой средой необходимо обеспечить дренирование полости между шаровой пробкой и корпусом от остатков жидкости. Данное мероприятие необходимо осуществить с целью недопущения перехода среды в твердое агрегатное состояние (лед) – заморозка приводит к необратимым повреждениям элементов арматуры!